

## Certificate

Intertek  
DeutschlandBauart  
geprüft**Prüfbescheinigung „Bauart geprüft“**  
Certificate „Bauart geprüft“

Bescheinigungs-Nr. (Certificate No.): 09TWS3311-01

Ersetzt (Replaces): 09SHS2503-01

Das genannte Produkt entspricht den aufgeführten einschlägigen Bestimmungen.  
The mentioned product complies with the mentioned relevant specific standards.

Bescheinigungsinhaber (Certificate Holder)

GE Power Controls Iberica  
Av Camara de la Industria 9 – PG Industrial No.1 28938  
Móstoles  
Spain

Markenname (Brandname)  
GE(logo)

Fertigungsstätte (Manufacturing Site)  
SG- 9224

Produkt (Product)  
Wechselrichtermodul für Photovoltaik  
Power inverter for PV

Typbezeichnung (Type)  
PVIN04KS, PVIN05KS

Beschreibung (Description)  
Eingang (Input): 120-500Vdc, Nennwert (Nominal) 360Vdc, MPPT 150-450Vdc,  
Max. 17.67A x 2 für Modell (for model) PVIN05KS,  
Max. 14 A x 2 for Modell (for model) PVIN04KS,  
Ausgang (Output): 230Vac, 50Hz,  
5000 W, 21.7 A für Modell (for model) PVIN05KS;  
4000 W, 17.4 A für Modell (for model) PVIN04KS

Prüfbericht-Nr. (Test Report No.)  
TP09120226-01-DE:2009-12-17  
TP09120226-02-DE:2009-12-17

Geprüft nach (Tested according to)  
EN 50178:1997  
IEC 62103:2003  
DIN V VDE V 0126-1-1:2006

Gültig bis (valid until)  
2014-12-22  
Erstellt am (Issued on)  
2009-12-23



50981  
Intertek Deutschland GmbH  
Dipl.-Ing. Bernhard Miedtank

Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.  
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate. Please also refer to the information overleaf.

Intertek Deutschland GmbH, Max-Eyth-Str.14, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Sitz Leinfelden-Echterdingen, Registergericht Stuttgart, HRB Nr. 225262, Geschäftsführer: Dr. Jochen P. Zoller  
Tel.: +49 711 27311-0, Fax: +49 711 27311-559, E-Mail: gs@intertek.com, web: www.intertek.de