

Certificate



Prüfbescheinigung nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz

Test Certificate in compliance with the Equipment and Product Safety Law

Bescheinigungs-Nr. (Certificate No.): 10TWS1082-01

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) § 7 Abs. 1 Satz 2 hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit und entspricht den derzeit anerkannten Regeln der Technik.

(The product is in compliance with the judicial requirements of the Equipment and Product Safety Law (GPSG) §7 Art. 1 sentence 2 and the currently accepted rules of technology.)

Bescheinigungsinhaber (Certificate Holder)

GE Power Controls Iberica
Av Camara de la Industria 9 – PG Industrial No.1 28938
Móstoles
Spain

Markenname (Brandname)

GE

Fertigungsstätte (Manufacturing Site)

SG- 9224
SG- 10445

Produkt (Product)

Wechselrichtermodul für Photovoltaik
Power inverter for PV

Typbezeichnung (Type)

PVIN04K6S

Beschreibung (Description)

Eingang (Input): 120-500Vdc, Nennwert (Nominal) 360Vdc,
MPPT 150-450Vdc, Max. 16.7A x 2,
Ausgang (Output): 230Vac, 50Hz, 4600W, 20A,

Prüfbericht-Nr. (Test Report No.)

TP09120226-01-DE:2009-12-17
TP09120226-01-DE-R1:2010-01-15
TP09120226-01-DE-R2:2010-02-11
TP09120226-01-DE-R3:2010-05-07
TP09120226-02-DE:2009-12-17
TP09120226-02-DE-R1:2010-01-15
TP09120226-02-DE-R2:2010-02-11
TP09120226-02-DE-R3:2010-05-07

Geprüft nach (Tested according to)

EN 50178:1997
IEC 62103:2003
DIN V VDE V 0126-1-1:2006

Gültig bis (valid until)

2015-05-18

Erstellt am (Issued on)

2010-05-19



Intertek Deutschland GmbH
 Dipl.-Ing. Bernhard Miedtank

Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
 The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate. Please also refer to the information overleaf.

Intertek Deutschland GmbH, Max-Eyth-Str. 14, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Sitz Leinfelden-Echterdingen, Registergericht Stuttgart, HRB Nr. 225262, Geschäftsführer: Dr. Jochen P. Zoller
 Tel.: +49 711 27311-0, Fax: +49 711 27311-559, E-Mail: gs@intertek.com, web: www.intertek.de